

检测报告

报告编号 A2230480152111001C

第 1 页 共 3 页

项目名称 2023 年度环境监测项目（12 月）炉渣

委托单位 安岳川能环保能源发电有限公司

委托单位地址 四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路 168 号

样品类型 炉渣

检测类别 委托监测

报告日期 2024/01/10

成都市华测检测技术有限公司



No.47909BEEF7

报告说明

报告编号 A2230480152111001C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制：	<u>熊洪燕</u>	签 发：	<u>王勇</u>
		签发人姓名/职务：	<u>王勇/实验室负责人</u>
审 核：	<u>任朝晖</u>	签 发 日 期：	<u>2024/01/10</u>

检测结果

报告编号 A2230480152111001C 第 3 页 共 3 页

表 1

样品信息						
样品类型		炉渣		样品来源	送样	
接样日期		2023-12-26		检测日期	2023-12-26~2023-12-27	
检测结果						
样品名称	样品状态	样品编号	检测项目	结果	参照标准 限值	单位
1# 炉 12.14	灰棕色、 颗粒、 有异味	CDPC2538 001	热灼减率	1.5	≤5	%
参照标准	中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准（含修改单）》（GB 18485-2014） 表 1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标。					
备注：送检样品来源和样品信息由客户提供，实验室仅对本次样品检测数据负责。						
附： 送检样品照片 1# 炉 12.14						
						

表 2

检测方法及检出限、仪器设备信息			
样品类型：炉渣			
检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	0.2 %	电子天平 ZG-TP203 (EDD19JL23022)

报告结束